

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2021** do **31.03.2021**

Vrsta uzorka za: Mreža

OPĆINA LOVRAN

Parametar	Ukupno	Min	Max	MDK	Neispravno	Aritm.sred.	Varijanca	S ₉₅
BOJA (°Pt/Co)	6	2	2	20	0	2,00	0,00	
MUTNOĆA (°NTU)	6	0,32	0,45	4	0	0,39	0,05	
MIRIS	6				0			
SLOBODNI KLOR (mg/L)	6	0,15	0,27	0,5	0	0,24	0,05	
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	2	8	8	9,5	0	8,00	0,00	
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	2	205	215	2500	0	210,00	7,07	
OKSIDATIVNOST-PRAVILNIK (mg/l O ₂)	2	0,5	0,6	5	0	0,55	0,07	
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH ₄)	2	0,05	0,05	0,5	0	0,05	0,00	
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	6	0	0	100	0	0,00	0,00	
AER.MEZ.BAK.36C (B/100ml)	6	0	0	100	0	0,00	0,00	
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)	6	0	0	0	0	0,00	0,00	
E.COLI (broj/100ml)	6	0	0	0	0	0,00	0,00	
ENTEROKOKI (broj/100ml)	6	0	0	0	0	0,00	0,00	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ukupno mjerenja po vrsti:	64				0			
Ukupno uzoraka po vrsti:	6				0			
Sveukupno mjerenja:	64				0			
Sveukupno uzoraka:	6				0			