

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2021** do **31.03.2021**

Vrsta uzorka za: Mreža

OPĆINA MATULJI

Parametar	Ukupno	Min	Max	MDK	Neispravno	Aritm.sred.	Varijanca	S ₉₅
BOJA (°Pt/Co)	16	2	2	20	0	2,00	0,00	
MUTNOĆA (°NTU)	16	0,28	0,67	4	0	0,49	0,13	
MIRIS	16				0			
SLOBODNI KLOR (mg/L)	16	0,2	0,34	0,5	0	0,27	0,04	
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	5	7,7	8,2	9,5	0	8,04	0,19	
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	5	202	366	2500	0	236,20	72,59	
OKSIDATIVNOST-PRAVILNIK (mg/l O2)	5	0,6	0,7	5	0	0,64	0,05	
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	5	0,05	0,05	0,5	0	0,05	0,00	
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	16	0	1	100	0	0,06	0,25	
AER.MEZ.BAK.36C (B/100ml)	16	0	2	100	0	0,38	0,62	
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	
E.COLI (broj/100ml)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	
ENTEROKOKI (broj/100ml)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)	5	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ukupno mjerenja po vrsti:	169				0			
Ukupno uzoraka po vrsti:	16				0			
Sveukupno mjerenja:	169				0			
Sveukupno uzoraka:	16				0			