

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2020** do **29.02.2020**

Vrsta uzorka za: Mreža

OPĆINA MOŠČENIČKA DRAGA

Parametar	Ukupno	Min	Max	MDK	Neispravno	Aritm.sred.	Varijanca	S ₉₅
BOJA (°Pt/Co)	7	2	2	20	0	2,00	0,00	
MUTNOĆA (°NTU)	7	0,33	1,47	4	0	0,79	0,43	
MIRIS	7				0			
SLOBODNI KLOR (mg/L)	7	0,05	0,28	0,5	0	0,10	0,08	
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	3	8	8,1	9,5	0	8,03	0,06	
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	3	205	207	2500	0	206,33	1,15	
OKSIDATIVNOST-PRAVILNIK (mg/l O ₂)	3	0,6	1	5	0	0,87	0,23	
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH ₄)	3	0,05	0,05	0,5	0	0,05	0,00	
KLORAT (mg/l)	2	0,074	0,213	0,4	0	0,14	0,10	
KLORIT PRAVILNIK (ug/l ClO ₂)	2	20	60,1	400	0	40,05	28,35	
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	7	0	3	100	0	0,43	1,13	
AER.MEZ.BAK.36C (B/100ml)	7	0	2	100	0	0,43	0,79	
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	
E.COLI (broj/100ml)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	
ENTEROKOKI (broj/100ml)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ukupno mjerenja po vrsti:	79				0			
Ukupno uzoraka po vrsti:	7				0			
Sveukupno mjerenja:	79				0			
Sveukupno uzoraka:	7				0			