

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2024** do **31.10.2024**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	89	7,4	24,9	25	0	12,28000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	27	0	32		0	17,71000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	67	0,14	3,32	4	0	0,62000
MUTNOĆA (°NTU)	USEPA 180.1	20	0,09	0,61	4	0	0,38000
BOJA (°Pt/Co)	HRN EN ISO 7887:2012	20	2	2	20	0	2,00000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	62	5	5	20	0	5,00000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	80			bez mirisa	0	
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	85	7,6	8,2	9,5	0	7,98000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	85	211	269	2500	0	231,45000
SLOBODNI KLOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	77	0,05	0,39	0,5	0	0,24000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	74	0,25	2,1	5	0	0,54000
KLORIDI (mg/l)	HRN ISO 9297:1998	83	2,5	8	250	0	4,18000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	83	1,8	5,69	50	0	2,60000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	HRN EN ISO 26777:1998	20	0,01	0,01	0,5	0	0,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	USEPA Diazot. Method - 8507	63	0,006	0,015	0,5	0	0,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN ISO 7150-1:1998	36	0,05	0,06	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	SM 24th Ed.2023.4500-NH3 B	40	0,03	0,05	0,5	0	0,03000
SULFATI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	2	2,7	2,8	250	0	2,75000
MANGAN (ugMn/L)	HRN EN ISO 17294-2:2016	3	1,5	1,5	50	0	1,50000
ŽELJEZO (ugFe/L)	HRN EN ISO 17294-2:2016	3	10	10	200	0	10,00000
ALUMINIJ (ug/l)	HRN EN ISO 17294-2:2016	3	10	20	200	0	16,67000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)	HRN EN ISO 10301:2002	1	3,4	3,4	100	0	3,40000
I.UKUP. KOLIFORMI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	92	0	0	0	0	0,00000
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	92	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	91	0	0	0	0	0,00000
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	71	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	94	0	58	100	0	2,83000

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2024** do **31.10.2024**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	93	0	88	100	0	4,53000
<b>Ukupno mjerenja po vrsti:</b>		1.556				0	
<b>Ukupno uzoraka po vrsti:</b>		94				0	
<b>Sveukupno mjerenja:</b>		1.556				0	
<b>Sveukupno uzoraka:</b>		94				0	

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija