

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2024** do **31.12.2024**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	249	6,4	24,9	25	0	15,00000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	21	13	32		0	23,58000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	184	0,08	3,65	4	0	0,51000
MUTNOĆA (°NTU)	USEPA 180.1	78	0,06	2	4	0	0,46000
BOJA (°Pt/Co)	HRN EN ISO 7887:2012	82	2	2	20	0	2,00000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	174	5	9	20	0	5,02000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	252			bez mirisa	0	
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	262	7,6	8,3	9,5	0	8,02000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	262	202	393	2500	0	243,08000
SLOBODNI KLOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	247	0,05	0,49	0,5	0	0,18000
KLOR DIOKSID (mg/L)	SM 4500-Cl:2012	14	0,03	0,2		0	0,10000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	222	0,05	2,9	5	0	0,59000
KLORIDI (mg/l)	HRN ISO 9297:1998	243	2,5	9,9	250	0	4,38000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	243	0,48	11,2	50	0	2,99000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	HRN EN ISO 26777:1998	82	0,01	0,01	0,5	0	0,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	USEPA Diazot. Method - 8507	161	0,006	0,12	0,5	0	0,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN ISO 7150-1:1998	147	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	SM 24th Ed.2023.4500-NH3 B	83	0,03	0,05	0,5	0	0,03000
SULFATI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	7	2,7	3,3	250	0	2,97000
KLORAT (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	6	0,02	0,204	0,7	0	0,13000
MANGAN (ugMn/L)	HRN EN ISO 17294-2:2016	8	1,5	21,4	50	0	3,99000
ŽELJEZO (ugFe/L)	HRN EN ISO 17294-2:2016	8	10	61	200	0	28,00000
ALUMINIJ (ug/l)	HRN EN ISO 17294-2:2016	8	20	76	200	0	36,50000
KLORIT PRAVILNIK (ug/l ClO2)	HRN EN ISO 10304-1:2009	6	38	209	700	0	86,67000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)	HRN EN ISO 10301:2002	2	7,4	9,1	100	0	8,25000
UKUPNI KOLIFORMI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	265	0	0	0	0	0,00000
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	264	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	265	0	0	0	0	0,00000

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2024** do **31.12.2024**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	187	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	265	0	100	100	0	4,07000
I.AER.MEZ.BAK. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	265	0	98	100	0	4,08000
Ukupno mjerenja po vrsti:		4.562				0	
Ukupno uzoraka po vrsti:		269				0	
Sveukupno mjerenja:		4.562				0	
Sveukupno uzoraka:		269				0	

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija