

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **28.02.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	40	4,6	19,5	25	0	9,83000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	4	3	13		0	8,75000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	42	0,19	2,7	4	0	0,56000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	42	5	5	20	0	5,00000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	42			bez mirisa	0	
OKUS	HRN EN 1622:2008	42	0	0	0	0	0,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	42	7,7	8,3	9,5	0	8,08000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	42	210	363	2500	0	233,45000
SLOBODNI KLOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	42	0,05	0,38	0,5	0	0,19000
KLOR DIOKSID (mg/L)	SM 4500-Cl:2012	2	0,05	0,05		0	0,05000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	37	0,5	0,65	5	0	0,51000
KLORIDI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	10	2,1	4,2	250	0	3,49000
KLORIDI (mg/l)	HRN ISO 9297:1998	30	2,5	7,7	250	0	3,45000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	HRN EN ISO 10304-1:2009	10	1,84	3,39	50	0	2,29000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	30	1,9	7,5	50	0	2,78000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	HRN EN ISO 10304-1:2009	10	0,01	0,01	0,5	0	0,01000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	USEPA Diazot. Method - 8507	30	0,006	0,017	0,5	0	0,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN EN ISO 14911:2001	10	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN ISO 7150-1:1998	30	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
SULFATI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	19	1,9	2,7	250	0	2,41000
NATRIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	18	1,08	2,41	200	0	1,95000
KALIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	18	0,1	1,61	12	0	0,38000
MAGNEZIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	19	0,53	4,57		0	1,24000
KALCIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	19	42,25	52,54		0	48,39000
FOSFATI (µg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	28	10	10	300	0	10,00000
UKUPNI KOLIFORMI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	42	0	0	0	0	0,00000
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	43	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	43	0	0	0	0	0,00000

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **28.02.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	43	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	43	0	27	100	0	1,88000
I.AER.MEZ.BAK. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	43	0	33	100	0	1,98000
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (broj/100ml)	HRN EN ISO 14189:2016	3	0	0	0	0	0,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:		918				0	
Ukupno uzoraka po vrsti:		44				0	
Sveukupno mjerenja:		918				0	
Sveukupno uzoraka:		44				0	

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija