

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **31.08.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	79	6,7	24,9	25	0	11,63000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	68	4,4	29		0	16,99000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	83	0,14	1,76	4	0	0,47000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	83	5	5	20	0	5,00000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	83			bez mirisa	0	
OKUS	HRN EN 1622:2008	83	0	0	0	0	0,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	82	7,6	8,2	9,5	0	7,93000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	82	212	263	2500	0	230,10000
SLOBODNI KLOOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	70	0,05	0,42	0,5	0	0,27000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	75	0,5	0,75	5	0	0,51000
KLORIDI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	23	2,7	4,8	250	0	3,22000
KLORIDI (mg/l)	HRN ISO 9297:1998	51	2,7	5	250	0	3,60000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	HRN EN ISO 10304-1:2009	23	1,64	2,62	50	0	2,20000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	51	1,9	2,8	50	0	2,46000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	HRN EN ISO 10304-1:2009	23	0,01	0,03	0,5	0	0,02000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	USEPA Diazot. Method - 8507	51	0,006	0,014	0,5	0	0,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN EN ISO 14911:2001	23	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN ISO 7150-1:1998	51	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
FLUORID (mg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	17	0,02	0,087	1,5	0	0,02000
SULFATI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	25	2,28	3,8	250	0	3,04000
NATRIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	26	1,6	2,5	200	0	1,95000
KALIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	26	0,12	0,91	12	0	0,29000
MAGNEZIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	25	0,48	1,79		0	0,78000
KALCIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	24	36,84	63		0	53,24000
ŽELJEZO (ugFe/L)	HRN EN ISO 17294-2:2023	1	54,36	54,36	200	0	54,36000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)	HRN EN ISO 10301:2002	1	4,6	4,6	100	0	4,60000
FOSFATI (µg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	34	10	30	300	0	20,00000
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	84	0	0	0	0	0,00000

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **31.08.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	84	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	84	0	0	0	0	0,00000
P.AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	84	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	84	0	90	100	0	2,87000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	84	0	96	100	0	4,79000
CL.PERFRINGENS (broj/100ml)	HRN EN ISO 14189:2016	19	0	0	0	0	0,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:		1.786				0	
Ukupno uzoraka po vrsti:		86				0	
Sveukupno mjerenja:		1.786				0	
Sveukupno uzoraka:		86				0	

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija