

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **31.12.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	138	6,5	24,9	25	0	11,44000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	124	4	29		0	15,34000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	138	0,14	2,89	4	0	0,57000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	136	5	5	20	0	5,00000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	136			bez mirisa	0	
OKUS	HRN EN 1622:2008	135	0	0	0	0	0,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	133	7,5	8,2	9,5	0	7,87000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	135	210	299	2500	0	232,47000
SLOBODNI KLOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	112	0,05	0,49	0,5	0	0,26000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	126	0,5	0,75	5	0	0,51000
KLORIDI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	50	2,4	4,8	250	0	3,04000
KLORIDI (mg/l)	HRN ISO 9297:1998	80	2	5	250	0	3,45000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	HRN EN ISO 10304-1:2009	50	1	2,62	50	0	2,15000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	77	1,4	3	50	0	2,35000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	HRN EN ISO 10304-1:2009	52	0,01	0,03	0,5	0	0,03000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2)	USEPA Diazot. Method - 8507	76	0,006	0,014	0,5	0	0,01000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN EN ISO 14911:2001	52	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4)	HRN ISO 7150-1:1998	76	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
FLUORID (mg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	45	0,02	0,087	1,5	0	0,02000
SULFATI (mg/l)	HRN EN ISO 10304-1:2009	54	2,1	3,8	250	0	3,00000
NATRIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	51	1,6	2,5	200	0	1,91000
KALIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	52	0,12	0,91	12	0	0,25000
MAGNEZIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	50	0,48	1,88		0	0,79000
KALCIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	49	36,84	73		0	58,16000
MANGAN (ugMn/L)	HRN EN ISO 17294-2:2023	3	1,5	1,5	50	0	1,50000
ŽELJEZO (ugFe/L)	HRN EN ISO 17294-2:2023	4	10	54,36	200	0	21,09000
ALUMINIJ (ug/l)	HRN EN ISO 17294-2:2023	3	20	20	200	0	20,00000
TRIHALOMETANI-UKUPNI (ug/L)	HRN EN ISO 10301:2002	2	4,6	11	100	0	7,80000

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2025** do **31.12.2025**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA 1-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
FOSFATI (µg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	61	10	30	300	0	24,43000
UKUPNI KOLIFORMI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	138	0	0	0	0	0,00000
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	138	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	138	0	0	0	0	0,00000
P.AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	138	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	138	0	91	100	0	4,76000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	138	0	98	100	0	6,59000
CL.PERFRINGENS (broj/100ml)	HRN EN ISO 14189:2016	24	0	0	0	0	0,00000
SOMATSKI KOLIFAGI (pfu/100 ml)	HRN EN ISO 10705-2:2008	1	0	0	50	0	0,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:		3.053				0	
Ukupno uzoraka po vrsti:		146				0	
Sveukupno mjerenja:		3.053				0	
Sveukupno uzoraka:		146				0	