

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2026** do **30.06.2026**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

| Parametar                       | Metoda određivanja          | Ukupno | Min   | Max   | *MDK       | Neispravno | Aritm.sred. |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|------------|------------|-------------|
| TEMPERATURA VODE (°C)           | SM 24th Ed.2023.2550B       | 113    | 5,2   | 24,2  | 25         | 0          | 12,07000    |
| TEMPERATURA ZRAKA (°C)          | SM 24th Ed.2023.2550B       | 119    | -1,1  | 30,4  |            | 0          | 12,52000    |
| MUTNOĆA (°NTU)                  | HRN EN ISO 7027-1:2016      | 117    | 0,21  | 3,8   | 4          | 0          | 0,62000     |
| BOJA (°Pt/Co)                   | SM 2120C 24rd Ed 2023       | 118    | 5     | 5     | 20         | 0          | 5,00000     |
| MIRIS                           | HRN EN 1622:2008            | 118    |       |       | bez mirisa | 0          |             |
| OKUS                            | HRN EN 1622:2008            | 118    | 0     | 0     | 0          | 0          | 0,00000     |
| PH VRIJEDNOST (pHjedinica)      | HRN EN ISO 10523:2012       | 68     | 7,6   | 8,2   | 9,5        | 0          | 8,02000     |
| ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)       | HRN EN 27888:2008           | 117    | 193   | 350   | 2500       | 0          | 230,18000   |
| SLOBODNI KLOR (mg/L)            | HRN EN ISO 7393-2:2018      | 112    | 0,05  | 0,39  | 0,5        | 0          | 0,19000     |
| KLOR DIOKSID (mg/L)             | SM 4500-Cl:2012             | 6      | 0,05  | 0,21  |            | 0          | 0,10000     |
| UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)         | HR EN ISO 8467:2001         | 115    | 0,05  | 0,67  | 5          | 0          | 0,50000     |
| KLORIDI (mg/l Cl-)              | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 69     | 1,7   | 4,2   | 250        | 0          | 2,91000     |
| KLORIDI (mg/l Cl-)              | HRN ISO 9297:1998           | 47     | 2,7   | 4,6   | 250        | 0          | 3,38000     |
| NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3-) | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 68     | 1,5   | 4,5   | 50         | 0          | 2,25000     |
| NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3-) | SM 24th Ed.2023. 4500-NO3   | 48     | 1,8   | 3,9   | 50         | 0          | 2,52000     |
| NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2-)   | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 68     | 0,03  | 0,03  | 0,5        | 0          | 0,03000     |
| NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2-)   | USEPA Diazot. Method - 8507 | 48     | 0,007 | 0,024 | 0,5        | 0          | 0,01000     |
| AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4-) | HRN EN ISO 14911:2001       | 68     | 0,05  | 0,05  | 0,5        | 0          | 0,05000     |
| AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4-) | HRN ISO 7150-1:1998         | 48     | 0,05  | 0,05  | 0,5        | 0          | 0,05000     |
| FLUORID (mg/L)                  | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 70     | 0,02  | 0,027 | 1,5        | 0          | 0,02000     |
| TVRDOĆA-UKUPNA (mg/l CaCO3)     | SM 24th Ed.2023.2340 B,C    | 20     | 125   | 143   |            | 0          | 133,35000   |
| SULFATI (mg/l SO42-)            | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 68     | 1,6   | 3,7   | 250        | 0          | 2,66000     |
| NATRIJ (mg/l Na-)               | HRN EN ISO 14911:2001       | 70     | 0,9   | 3,4   | 200        | 0          | 1,90000     |
| KALIJ (mg/l)                    | HRN EN ISO 14911:2001       | 70     | 0,1   | 0,39  | 12         | 0          | 0,18000     |
| MAGNEZIJ (mg/l)                 | HRN EN ISO 14911:2001       | 70     | 0,16  | 8,17  |            | 0          | 2,20000     |
| KALCIJ (mg/l)                   | HRN EN ISO 14911:2001       | 70     | 44    | 77    |            | 0          | 57,09000    |
| HIDROGENKARBONATI (mg/LHCO3-)   | HRN EN ISO 9963-1:1998      | 20     | 134   | 177   |            | 0          | 160,65000   |
| FOSFATI (µg/L)                  | HRN EN ISO 10304-1:2009     | 70     | 30    | 30    | 300        | 0          | 30,00000    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2026** do **30.06.2026**

Vrsta uzorka za: ZONA OPATIJA- voda u mreži

| Parametar                        | Metoda određivanja         | Ukupno | Min | Max | *MDK | Neispravno | Aritm.sred. |
|----------------------------------|----------------------------|--------|-----|-----|------|------------|-------------|
| UKUPNI KOLIFORMI (broj/100ml)    | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1: | 118    | 0   | 0   | 0    | 0          | 0,00000     |
| E.COLI (broj/100ml)              | HRN EN ISO 9308-1:2014/A1: | 118    | 0   | 0   | 0    | 0          | 0,00000     |
| ENTEROKOKI (broj/100ml)          | HR EN ISO 7899-2:2000      | 118    | 0   | 0   | 0    | 0          | 0,00000     |
| P.AERUGINOSA (broj/100ml)        | HRN EN ISO 16266:2008      | 118    | 0   | 0   | 0    | 0          | 0,00000     |
| AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)     | HR EN ISO 6222:2000        | 118    | 0   | 90  | 100  | 0          | 3,83000     |
| AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)   | HR EN ISO 6222:2000        | 118    | 0   | 85  | 100  | 0          | 3,64000     |
| <b>Ukupno mjerenja po vrsti:</b> |                            | 2.821  |     |     |      | 0          |             |
| <b>Ukupno uzoraka po vrsti:</b>  |                            | 119    |     |     |      | 0          |             |
| <b>Sveukupno mjerenja:</b>       |                            | 2.821  |     |     |      | 0          |             |
| <b>Sveukupno uzoraka:</b>        |                            | 119    |     |     |      | 0          |             |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija