

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2026** do **31.08.2026**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA2-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
TEMPERATURA VODE (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	66	7,1	24,6	25	0	14,07000
TEMPERATURA ZRAKA (°C)	SM 24th Ed.2023.2550B	69	1	34		0	17,98000
MUTNOĆA (°NTU)	HRN EN ISO 7027-1:2016	69	0,37	4	4	0	0,79000
BOJA (°Pt/Co)	SM 2120C 24rd Ed 2023	67	5	5	20	0	5,00000
MIRIS	HRN EN 1622:2008	67			bez mirisa	0	
OKUS	HRN EN 1622:2008	67	0	0	0	0	0,00000
PH VRIJEDNOST (pHjedinica)	HRN EN ISO 10523:2012	47	7,7	8,2	9,5	0	8,03000
ELEKTROVODLJIVOST (uS/cm)	HRN EN 27888:2008	67	209	262	2500	0	232,78000
SLOBODNI KLOOR (mg/L)	HRN EN ISO 7393-2:2018	67	0,05	0,49	0,5	0	0,20000
UTROŠAK KMNO4 (mg/l O2)	HR EN ISO 8467:2001	67	0,5	0,5	5	0	0,50000
KLORIDI (mg/l Cl-)	HRN EN ISO 10304-1:2009	33	2,8	4,3	250	0	3,20000
KLORIDI (mg/l Cl-)	HRN ISO 9297:1998	34	2,9	5,7	250	0	4,25000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3-)	HRN EN ISO 10304-1:2009	36	1,8	3,1	50	0	2,14000
NITRATI - PRAVILNIK (mg/l NO3-)	SM 24th Ed.2023. 4500-NO3	31	2	2,7	50	0	2,35000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2-)	HRN EN ISO 10304-1:2009	36	0,03	0,03	0,5	0	0,03000
NITRITI-PRAVILNIK (mg/l NO2-)	USEPA Diazot. Method - 8507	31	0,006	0,014	0,5	0	0,01000
SULFATI (mg/l SO42-)	HRN EN ISO 10304-1:2009	34	2,3	4	250	0	3,66000
NATRIJ (mg/l Na-)	HRN EN ISO 14911:2001	33	2,1	3,2	200	0	2,43000
KALIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	33	0,12	0,28	12	0	0,21000
MAGNEZIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	33	0,72	1,12		0	0,93000
KALCIJ (mg/l)	HRN EN ISO 14911:2001	33	55	61		0	58,15000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4-)	HRN EN ISO 14911:2001	34	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
AMONIJAK -PRAVILNIK (mg/l NH4-)	HRN ISO 7150-1:1998	33	0,05	0,05	0,5	0	0,05000
FOSFATI (µg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	33	30	30	300	0	30,00000
FLUORID (mg/L)	HRN EN ISO 10304-1:2009	32	0,02	0,02	1,5	0	0,02000
TVRDOĆA-UKUPNA (mg/l CaCO3)	SM 24th Ed.2023.2340 B,C	12	129	150		0	133,08000
HIDROGENKARBONATI (mg/LHCO3-)	HRN EN ISO 9963-1:1998	11	140	165		0	155,91000
UKUPNI KOLIFORMI (bro/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	68	0	0	0	0	0,00000

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Osnovni fizikalno-kemijski i mikrobiološki pokazatelji kvalitete vode

za period od **01.01.2026** do **31.08.2026**

Vrsta uzorka za: ZONA LIBURNIJA2-voda u mreži

Parametar	Metoda određivanja	Ukupno	Min	Max	*MDK	Neispravno	Aritm.sred.
E.COLI (broj/100ml)	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:	66	0	0	0	0	0,00000
ENTEROKOKI (broj/100ml)	HR EN ISO 7899-2:2000	68	0	0	0	0	0,00000
P.AERUGINOSA (broj/100ml)	HRN EN ISO 16266:2008	68	0	0	0	0	0,00000
AER.MEZ.BAKT.36°C (broj/1mL)	HR EN ISO 6222:2000	68	0	42	100	0	1,68000
AER. MEZ.BAKT. 22°C (broj/1ml)	HR EN ISO 6222:2000	68	0	60	100	0	3,75000
CL.PERFRINGENS (broj/100ml)	HRN EN ISO 14189:2016	5	0	0	0	0	0,00000
HAA-MONOKLOROOCETENA (ug/l)	Modif.EPA 552,3	1	1	1		0	1,00000
HAA-DIKLOROOCETENA KISELINA (ug/l)	Modif.EPA 552,3	1	1	1		0	1,00000
HAA-TRIKLOROOCETENA KISELINA (ug/l)	Modif.EPA 552,3	1	0,4	0,4		0	0,40000
HAA-MONOBROMOOCETENA KISELINA (ug/l)	Modif.EPA 552,3	1	0,7	0,7		0	0,70000
HAA -DIBROMOOCETENA KISELINA (ug/l)	Modif.EPA 552,3	1	0,4	0,4		0	0,40000
HALOOCETENE KISELINE HAA5 (µg/l)	Modif.EPA 552,3	1	1	1	60	0	1,00000
Ukupno mjerenja po vrsti:		1.592				0	
Ukupno uzoraka po vrsti:		69				0	
Sveukupno mjerenja:		1.592				0	
Sveukupno uzoraka:		69				0	

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija